

Министерство просвещения РФ  
Муниципальное общеобразовательное  
учреждение «Ульканская средняя  
общеобразовательная школа №2»  
Казачинско-Ленского района  
Иркутской области  
666534 Россия  
Иркутская область,  
Казачинско-Ленский район,  
п. Улькан, ул. Машурова, 1.  
Телефон /факс 8-(395-62) 3-20-77;  
E-mail: School2Ulkan@yandex.ru  
Сайт: [www.ulkanschool2.ucoz.ru](http://www.ulkanschool2.ucoz.ru)



Прокурору  
Казачинско-Ленского района  
А.И. Хамаганов  
Директора МОУ  
«Ульканская средняя школа № 2»  
Русановой Е.П.

информация.

Рассмотрев представление прокуратуры Казачинско-Ленского района «Об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности образовательных организаций от 22.05.2024 года № 7-20-2024/Прдп187-24-20250025 администрация Ульканская СОШ №2» сообщает:

1. Представление об устранении нарушений законодательства 03.06.2024 г. рассмотрено директором МОУ «Ульканская СОШ №2» Русановой Е.П.
2. Факт эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы (10 лет - АПС ввод в эксплуатацию 2007 год) как нарушение законодательства, указанное в представлении, подлежит удовлетворению при выделении финансирования.

В пункте 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила ППР), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 указано, что Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. *Заключен договор № 34 на техническое обслуживание, текущий ремонт системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, прибора объектового окончного и мониторинг сигналов, поступающих от СПС.*

Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. *(срок оказание услуг – ежеквартально)* На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты

пусконаладочных испытаний указанных систем. (имеется в наличие согласованный и утвержденный в 2007 году рабочий проект установки пожарной сигнализации системы автоматического оповещения о пожаре по объектам школы).


При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (подтверждается актами проверки работоспособности (технической готовности) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от 21.09.2023, 13.12.2023, 28.03.2024)

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. (результаты осмотра, фиксируются в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты в соответствии с п 3.1 договора № 34 на техническое обслуживание, текущий ремонт системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, прибора объектового оконечного и мониторинг сигналов, поступающих от СПС

3. По состоянию на 17.05.2024 имеется согласованный директором школы локальный ресурсный сметный расчет на монтажные работы по установке пожарной сигнализации и системы оповещения 5 типа, с выводом сигнала в пожарную часть по зданиям. Работы запланированы на август 2024 г

4. Рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. За ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей к дисциплинарному взысканию привлечена заместитель директора по АХР Бердюгина В.В., заведующая хозяйством Беляева О.В. слесарь-электрик Курчинский Д.В. приказ № 158 от 03.06.2024 г.

Директор



Е.П. Русанова

Получено:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

исполнитель:  
зам. директора по АХР  
Бердюгина В.В.  
8(39562)3-22-94

(ФИО, должность)

вх № \_\_\_\_\_